



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«27» сентября 2018

№ 19332

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Казанская основная общеобразовательная школа (официальное сокращенное наименование учреждения МБОУ Казанская ООШ), ОГРН 1022401273168, ИНН 2417001988, зарегистрированного 10.11.1998 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663113, Красноярский край, Казачинский район, д. Казанка, ул. Школьная, 1а, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 27.09.2018 № 19330).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ Казанская ООШ:

1. Устранить нарушения в здании по адресу: 663113, Красноярский край, Казачинский район, д. Казанка, ул. Школьная, 1а.

1.1. п. 1.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в функционировании зданий спортивного зала (пищеблока), учебных мастерских образовательной организации,

используемых для осуществления образовательной деятельности, без санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии санитарным правилам.

1.2. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности (ниже нормируемых значений) гигиеническим нормативам на поверхности рабочих столов в кабинетах географии, математики, начальных классов 1-3, начальных классов 2-4, химии и биологии, истории.

2. Устранить нарушения в здании по адресу: 663113, Красноярский край, Казачинский район, д. Казанка, ул. Школьная, 16.

2.1. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в имеющихся дефектах поверхности стен в кладовой пищеблока в виде щелей – доски неплотно прилегают друг к другу.

2.2. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в имеющихся дефектах в дощатых полах кладовой пищеблока, производственном помещении пищеблока в виде щелей – доски неплотно прилегают друг к другу.

2.3. п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в необеспечении бесперебойной подачи холодной воды в здание, помещения пищеблока.

2.4. п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в необеспечении подвода горячей и холодной воды к двухсекционной ванне, установленной в производственном помещении пищеблока, и предназначенной для мытья посуды.

2.5. п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в оборудовании обеденного зала столовой мебелью с пластиковым покрытием, имеющим дефекты в виде отслоения, растрескивания пластика, отсутствия части покрытия, что не позволяет проводить качественную обработку столов и стульев с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.6. п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

образования», выразившиеся в несоответствии фактического рациона питания утвержденному примерному меню (отсутствует обязательный набор блюд в прием пищи «обед», допускается необоснованная замена блюд).

2.7. п. 11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в отсутствии в помещении для приема пищи обучающимися условий для соблюдения правил личной гигиены – отсутствует раковина для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды через смеситель и подсоединенная к канализации.

2.8. п.п. 13.1., 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в отсутствии в столовой условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены – отсутствует умывальная раковина с подводкой к ней холодной и горячей воды через смеситель.

2.9. п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в отсутствии регистрации результатов оценки качества поступающей на пищеблок продукции в «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» (журнал имеется, но не заполняется).

3. Устранить нарушения в здании по адресу: 663113, Красноярский край, Казачинский район, д. Казанка, ул. Школьная, 1в.

3.1. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в имеющихся дефектах в дощатых полах учебных мастерских в виде щелей между досками.

3.2. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности (ниже нормируемых значений) гигиеническим нормативам на рабочих поверхностях учебных столов.

3.3. п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в не оборудовании классной доски в учебных мастерской местным освещением – софитом.

Срок исполнения настоящего предписания: «02» сентября 2019.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Казанская основная общеобразовательная школа.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «02» сентября 2019.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Лесосибирске

М.Г. Калинин

Настоящее предписание направлено в адрес руководителя (законного представителя) юридического лица письмом от 27.09.2018 № 59329.